

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Омской области
(Управление Роспотребнадзора по Омской области)

10 лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001
Тел. (3812) 32-60-32 Факс (3812) 32-60-30 E-mail: rpn@
55.rospotrebnadzor.ru http://55.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

№ 156 от «28» апреля 2021г.

МБОУ «Петровская средняя общеобразовательная
школа № 2 Омского муниципального района Омской
области»
644504, Омская область, Омский район.
д. Петровка, ул. Полевая, 1

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

В результате проведения (плановой/внеплановой) проверки муниципального казенного образовательного учреждения «Петровская средняя общеобразовательная школа №2 Омского муниципального района Омской области» (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул) по адресу: 644504, Омская область, Омский район, д. Петровка, ул. Полевая, 1

(наименование юридического лица),

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка законодательства, или в области технического регулирования, согласно акта проверки № 156 от «28» апреля 2021г., а именно:

1. Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. 11, ч.1 ст. 17, ч.1 ст. 28, ч.3 ст. 39.
2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020: п.п. 1.4, 1.12, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.11.2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.2, 2.7.4, 2.8.3, 2.11.4, 2.9.5, 2.11.7, 2.11.8, 3.4.10, 3.4.13, 3.4.14, 3.4.16, 2.4.6.2.
3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: п.п. 8.1.2, 8.1.2.3.
4. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации» п. 16.5
5. СанПиН 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»: п. 4.2.1.

положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке.

На основании ч.1 ст.17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучия населения», ч. 4. статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", а также ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/н	требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, со ссылкой на нормативно- правовой акт	срок их исполнения
1.	Оформить санитарно-эпидемиологическое заключение на действующее наименование (п. 1.4 СП 2.4.3648-20)	09.08.2022г.
2.	Обеспечить комплектование классов исходя из площади учебных кабинетов (п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20)	19.08.2021г.
3.	Выполнить отделку стен и потолка в помещениях согласно акта (учебные кабинеты, снарядная, мастерские, библиотека) (п.п. 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20)	19.08.2021г.
4.	Выполнить отделку стен и потолка в спортивном зале, в санузлах для мальчиков и девочек (п.п. 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20)	09.08.2023г.
5.	Выполнить дефекты отделки стен и потолка в рекреациях на третьем и втором этажах, устранить причину протекания кровли (п.п. 2.5.1, 2.5.3 СП 2.4.3648-20)	19.08.2021г.
6.	Выполнить отделку пола в учебных кабинетах, гардеробе, снарядной (п.п. 2.5.1, 2.5.2 СП 2.4.3648-20)	09.08.2022г.
7.	Выполнить отделку пола в помещениях обеденного зала, на пищеблоке (п.п. 2.5.1, 2.5.2 СП 2.4.3648-20)	09.08.2023г.
8.	Установить дополнительный источник искусственной освещенности над учебной доской в мастерской (п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20)	19.08.2021г.
9.	Устранить дефекты санитарно-технического оборудования, обеспечить исправную работу (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20)	19.08.2022г.
10.	Восстановить работу санузлов и душевых в раздевалках при спортивном зале, санузлов, предусмотренных проектом. Предусмотреть отдельный санузел для персонала. Обеспечить наличие сантехоборудования (унитазы, раковины) исходя из списочного числа учащихся в учреждении (п.п. 1.12, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.4.11, 3.4.10 СП 2.4.3648-20)	09.08.2023г.
11.	Обеспечить подводу горячей воды через смеситель в учебных помещениях, санузле (п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20)	09.08.2022г.
12.	Заменить оконные блоки, создать условия для проветривания и проведения влажной уборки в помещениях согласно акта (п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 2.4.3648-20)	09.08.2023г.
13.	Укомплектовать учебные кабинеты мебелью с учетом роста детей, провести маркировку мебели в соответствии с группой мебели. Установить учебную мебель (столы, стулья) с ровной поверхностью (п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20)	09.08.2022г.
14.	Провести обследование технического состояния системы вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20)	19.08.2021г.
15.	Провести ревизию и очистку решеток естественной канальной вентиляции (п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20)	19.08.2021г.

16.	Составить расписание уроков с учетом дневной и недельной нагрузки (п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20)	19.08.2021г.
17.	Обеспечить наличие посуды для приготовления блюд, выполненной из нержавеющей стали (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20)	09.08.2022г.
18.	Установить на пищеблоке цельнометаллические столы (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20)	19.08.2021г.
19.	Установить на пищеблоке необходимое технологическое и производственное оборудование (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20)	09.08.2022г.
20.	Составить примерное меню с учетом требований санитарных правил (п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	19.08.2021г.
21.	Соблюдать технологию приготовления блюд (п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)	19.08.2021г.
22.	Организовать проведение мероприятий по ежедневной уборке и дезинфекции в туалетах школы (п.п. 2.9.5., 2.11.4 СанПиН 2.4.3648-20)	19.08.2021г.

Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания возложить на юридическое лицо МБОУ «Петровская средняя общеобразовательная школа №2 Омского муниципального района Омской области»

ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица

О выполнении предписания необходимо сообщить в письменной форме и представить копии документов, подтверждающих исполнение настоящего предписания в Управление Роспотребнадзора по Омской области по адресу: ул. 10 лет Октября, 98, г. Омск, 644001 в течение 3 дней со дня истечения срока выполнения соответствующих пунктов предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В части невыполнения изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», индивидуальный предприниматель (юридическое лицо, должностное лицо) в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течении пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Главный специалист-эксперт

Главный специалист-эксперт



Чернышова Н.П.

Петренко Л.Ю.

фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по Омской области, выдавшего предписание

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от "28" апреля 2021г. получил "28" апреля 2021г.


подпись

Сивирина Т.В.

директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Петровская средняя общеобразовательная школа №2 Омского муниципального района Омской области»

(фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника, представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи "___" _____ 20__ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).