

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Омского района
УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Омская область, г. Омск
ул. Б.Хмельницкого, 281,
ТОНД и ПР
Омского района,
3 этаж, 317 кабинет
(полное наименование органа)

« 16 » апреля 2018 г.
(дата составления акта)
10 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) объекта защиты,
правообладателем, которого является юридическое лицо
№ 57

По адресу/адресам: 644504 Омская область, Омский район д. Петровка ул. Полевая, 1
(здание средней школы)
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) от «30» марта 2018 г.
№ 57, выданного главным государственным инспектором Омского района по пожарному
надзору Дюндюковым Алексеем Юрьевичем
(наименование документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(тип проверки (плановая, документарная, выездная))

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Петровская средняя общеобразовательная школа № 2 Омского муниципального района
Омской области
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

являющегося правообладателем объекта (территории), расположенного по адресу:
Омская область, Омский район д. Петровка ул. Полевая, 1

Дата и время проведения проверки:

«05» апреля 2018 г. с 08 час. 30 мин. до 09 час. 30 мин

«09» апреля 2018 г. с 10 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин

«16» апреля 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин

Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверки филиала, представительства, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности и профилактической
работы (Омского района) УНД и ПР ГУ МЧС России по Омской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен (ы):** (заполняется при проведении выездной проверки) Сивирина Татьяна Викторовна, 30.03.2018 года – 13 часов 00 минут ✓
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор Омского района по пожарному
надзору Каримов Евгений Игоревич
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ «Петровская СОШ № 2» Сивирина Татьяна Викторовна

В ходе проведения проверки:

▪ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Двери выхода в лестничные клетки из поэтажных коридоров 1, 2, 3 этажа не имеют уплотнений в притворах - пункт 33 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года; пункт 4.2.7 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; статьи 4, 6, 53, 89, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Лицо, допустившее нарушение: МБОУ «Петровская СОШ № 2».

2. Руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями установленными разделом XVIII настоящих Правил (фактически инструкция не соответствует (в инструкции о мерах пожарной безопасности не указаны лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в соответствии с пунктом 462 настоящих правил - пункты 2, 462 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года)).

Лицо, допустившее нарушение: директор Сивирина Татьяна Викторовна

3. Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытания – пункт 24 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года».

Лицо, допустившее нарушение: директор Сивирина Татьяна Викторовна

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 57/1/1-3 от 16.04.2018 года

Подписи лиц, проводивших проверку Государственный инспектор Омского района по пожарному надзору Каримов Евгений Игоревич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ «Петровская СОШ № 2» Сивирина Татьяна Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» апреля 2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)